

محافظة المنوفية
الادارة المالية

محضر لجنة البت الفنى رقم ٣ في المناقصة المحدودة
لتوريد وتركيب انظمة اطفاء مرور بالمنوفية
جلسة فتم المظاريف الفنية ٢٠١٩/١٢/٣٦

انة في يوم الاحد الموافق ٣٣ / ٣ / ٢٠٢٠ بمقر الادارة المالية وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا اجتمعت لجنة البت المشكلة بمعرفة السلطة المختصة على النحو التالي :-

رئيسا	مدير عام الشئون المالية والادارية	السيد / احمد محمد دوابة
عضو	مدير الادارة المالية / س	السيد / حمدى الدبيب
عضو فني	ضابط مهندس من ادارة مرور المنوفية	السيد الرائد / محمد حجازى
عضو فني	مهندس من ادارة مرور المنوفية	السيد / محمد شعيب
عضو	مندوب الشئون القانونية	السيد / رضا ابراهيم شاهين
عضو	اخصائى التعاقدات	السيدة / ايمن فخرى فودة
	ممثل مندوب المالية	وبحضور السيدة / فتحية ابراهيم على الحداد


وذلك للبت في المناقصة بعالية :-

بعد اطلاع اللجنة على كافة اوراق المناقصة وعلى محضر البت الفنى رقم (١) المؤرخ فى ٢٠١٩/١٢/٢٦ والذى انتهت فيه اللجنة إلى إحالة العطاءات المقدمة وعدد ٥ عطاء والمستوفاه للتأمينات الابتدائية إلى الجانب الفنى لدراستهم واعداد تقرير فنى عنهم وعن مدى مطابقاتهم للمواصفات الفنية موضحة اسباب قبول او رفض العطاءات

هذا وقد قامت ادارة المرور بالمنوفية بالعرض بشأن الاستعانة بكلية الهندسة بشبين الكوم (مركز الدراسات والاستشارات الهندسية) لاعداد تقرير فنى نهائى عن العطاءات المقدمة وذلك بناءاً على الرزود الواردة من الشركات المشاركة بالمناقصة هذا وقد ورد التقرير الفنى المرفق المؤشر عليه من اللجنة بالنظر والإرفاق والذى انتهى الرأى الفنى بكلية الهندسة بشبين الكوم مركز الاستشارات الهندسية الذى تم الاستعانة به بدراسة العطاءات الفنية المقدمة فى المناقصة المحدودة جلسة ٢٠١٩/١٢/٢٦

علماً بانه تم خلو طرف مدير التعاقدات بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢ من الادارة المالية واستكملت اللجنة عملها فى إتمام الإجراءات بباقي التشكيل إلى الآتى :-

العطاء ٥ المقدم من شركة النور عن توريد وتركيب انظمة اطفاء للمرور لم يتم تقديم مايفيد صلاحية الطلبات المقدمة بالعرض لاستخدام فى اغراض الحريق واعداد قياس معدل



التصريف FLOW METER غير مطابق لاستخدامات الحريق والعرض مرفوض فنيا طبقا
للتقرير الفنى

العطاء ٥/٣ شرکة المهاميہ عن توريد وتركيب انظمة اطفاء للمرور لم يتم تقديم اى
كتالوجات لاي من الاصناف الواردة بالمناقصة والعرض مرفوض فنيا طبقا للتقرير الفنى

العطاء ٥/٤ المقدم من الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة المنوفية عن توريد
وتركيب انظمة اطفاء للمرور لم يتم تقديم اى كتالوجات للمضخات او الإنذار والعرض مرفوض
فنيا طبقا للتقرير الفنى

العطاء ٥/٥ المقدم من شرکة عفت عبدالمنعم سيد احمد عن توريد وتركيب انظمة اطفاء
للمرور لم يتم تقديم كتالوجات لمنظومة الانذار والعرض مرفوض فنيا طبقا للتقرير الفنى

العطاء ٥/٦ المقدم من شرکة نافكو مصر عن توريد وتركيب انظمة اطفاء للمرور لم
يتضمن عرض الشركة منظومة الانذار والعرض مرفوض فنيا طبقا للتقرير الفنى
ومن ثم فان لجنة البت تأخذ بما ورد بالتقرير الفنى عن اللجنة الفنية محمولا على اسبابه وعلى
مسئوليية معدية وهو جزء لا يتجزأ من هذا المحضر

وبناءا عليه توصى اللجنة بعد العرض على السلطة المختصة بالغاء المناقصة لعدم قبول كافة
العطاءات من الناحية الفنية واخطر ادارة المرور بالمنوفية بصورة من المحضر بعد اعتماده
لاعمال شئونها للتنسيق مع ادارة التخطيط والمتابعة نحو اعادة الطرح من عدمة في ظل الحاجة
لتوريد وتركيب نظام الاطفاء او بأحدى الطرق المقررة باحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨
ولائحة التنفيذية

وأقفل المحضر بعد إثبات ماتقدم

رئيس اللجنة	ممثل وزارة المالية	اللجنة
احمد محمد دواببة	فتحية ابراهيم على الحداد	السيد / حمدى الدبب
		السيد الرائد / محمد جازى
		السيد / محمد شعيب
		السيد / وضا ابراهيم شاهين
		السيدة / ايمن فخرى فودة رام الله

لعمير الرؤوف