

مقايسة : وحدة توليد كهرباء ملعب كفر طه شبرا

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
١	بالعدد توريد وتركيب وحدة توليد كهرباء قدرة ٣٥ ك . ف . أ الوحدة تتكون من محرك ديزل متصل بمولد كهربى على قاعدة حديدية مشتركة ومثبتة عن طريق موانع إهتزاز بين المولد والمحرك والشاشيه ومجهزة بلوحة كهربية تعمل على تشغيل ومراقبة الوحدة وخزان وقود يومى أسفل الوحدة وتكون الوحدة مجهزة بالعزل الصوتى وتركب الوحدة على قاعدة خرسانية مناسبة - المحرك ديزل - حقن مباشر - تبريد مياه - بقدرة لا تقل عن ٥٠ حصان - ١٥٠٠ لفة / د - والسعر يشمل توريد وتركيب كابل ألومنيوم بقطاع ٣ × ٩٥ + ٥٠ مم ٢ داخل مجرى بقطاع مناسب من وحدة التوليد إلى لوحة الملعب وجميع ما يلزم للتركيب حسب أصول الصناعة مع تركيب مفتاح سكينه قلاب يدوى يثبت بلوحة كهرباء الملعب تعمل للفصل بين المحول والديزل فى حالة إنقطاع التيار . والوحدة تعمل طبقا للمواصفات القياسية العالمية للمحرك والمولد صناعة الإتحاد الأوربى أو صناعة أمريكية . مما جميعه بالعدد (واحد) ملحوظة : - على أن يتم التنفيذ فى حدود الإعتماد المتاح	عدد	٨		
		بالعدد	١		